

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AB82	06.07.2015	бессрочно

**СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 1483 от 16.03.2016**  
**проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды**

**1. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 185506, Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, п. Новая Вилга, ул. Школьная, д.3

2.3. Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3"

**2. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	158229	07.09.2016

**3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

**4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
<b>1</b>	<b>Директор</b>	<b>01.03.2016</b>			<b>2</b>	
	Кабинет директора (ПЭВМ)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		412	300	2	
	Кабинет директора			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		30
	Освещенность рабочей поверхности, лк		300	300	2	
	Помещения школы			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		30
<b>2</b>	<b>Заместитель директора</b>	<b>01.03.2016</b>			<b>2</b>	
	Кабинет заместителя директора			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		512	300	2	
	Кабинет заместителя директора			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		20
	Освещенность рабочей поверхности, лк		500	300	2	
	Помещения школы			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		40
<b>3</b>	<b>Заместитель директора</b>	<b>01.03.2016</b>			<b>2</b>	
	Кабинет заместителя директора			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		390	300	2	

