

Республика Карелия  
Прионежский муниципальный район

Начальнику отдела надзорной деятельности  
Прионежского района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы ГУ  
МЧС России по РК

Танявину М.Г.

МОУ «НОВОВИЛГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3»

185506 Прионежский район  
п. Новая Вилга, ул. Школьная, д. 3

От 22.02.2019 г. №41

На №

Уважаемый Максим Геннадьевич!

МОУ «Нововилговская средняя школа №3» направляет информацию по устранению нарушений требований пожарной безопасности (Предписание №57-9/1/1 от 27.12.2018 г.)

№	Вид нарушения ПБ	Срок устранения нарушения	Выполнение
1	Не проведена ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешетки кровли.	01.03.2019 г.	исполнено
2	Автоматическая пожарная сигнализация в спортивном зале находится в неисправном состоянии.	01.03.2019 г.	исполнено

Директор школы



А.А. Корнева