



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района

185001, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д.10, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_prio@mail.ru

Предписание № 57-9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению "Нововилговская средняя общеобразовательная школа № 3» в лице директора Корневой Анюты Анатольевны

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Тянвина Максима Геннадьевича от 29.11.2018 года № 57-9

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 12 декабря 2018 года и с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 27 декабря 2018 года заместителем главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному надзору, заместителем начальника отдела надзорной деятельности Прионежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Курласовым Петром Николаевичем проведена плановая проверка объекта защиты - здания, территории, имущества Муниципального общеобразовательного учреждения "Нововилговская средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Школьная, 3

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно и.о. директора Бобрецовоной Аленой Федоровной, зам. директора по АХЧ Карповой Ириной Александровной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Не проведена ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешетки кровли.	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год».	01.03.2019	

