



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района

185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_prio@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 121-9

г. Петрозаводск
(место составления акта)

14 часов 30 минут 02 октября 2017 года
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности Прионежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Таявина Максима Геннадьевича от 25.09.2017 года № 121-9

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здание школы, помещение, территория, имущество по адресу: Республика Ка-

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

релия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Школьная, д. 3;

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нововилговская средняя общеобразовательная

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с

школа №3», юридический адрес: Республика Карелия, п. Новая Вилга, ул. Школьная, д. 3; ИНН 1020006852;

(указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 02 » октября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки:

1 час
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор Корнеева Анюта Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «02» октября 2017 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Главный государственный инспектор Прионежского района по пожарному надзору, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Таявин Максим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо(а), привлеченное(ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Корнеева Анюта Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы - правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Школьная, д. 3;

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и

